

PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA
PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
OPERATIVNEGA PROGRAMA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
KOMUNALNIH ODPADNIH VOD ZA OBČINO ŽIROVNICA

UVOD

Glede na podane pripombe k predstavljenemu Operativnemu programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za Občino Žirovnica na 5.seji Občinskega sveta v mesecu aprilu 2007, je občinska uprava Občine Žirovnica pripravila spremembe in dopolnitve k sprejetemu operativnemu programu odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode (v prilogi).

OBRAZLOŽITEV

V spremenjenem in dopolnjenem programu so bile upoštevane naslednje pripombe:

- pod naslovom programa je v oklepaju zapisano, da je poseben poudarek na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31.12.2008 (ti ukrepi v programu niso posebej poudarjeni, zato se v naslovu ta del besedila črta),
- ali se lahko aglomeracije spreminjajo, ker se je spremenil koncept gradnje ČN (v pojasnilo je dopolnjen zadnji odstavek na 4.strani),
- v programu naj se na strani 4 navede tudi povezovalni kanal Vrba -Studenčice (ne navaja se iz razloga, ker je opisano obstoječe stanje, ta kanal pa še ni zgrajen)
- na strani 6 bi bilo dobro navesti, koliko objektov je že priključeno na ČN Radovljica (dodano je pojasnilo glede priključevanja objektov na zgrajeno kanalizacijo),
- na strani 10 je navedba, da odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode določa sprejem pravilnika, kar ne drži (dodano pojasnilo, da se to nanaša na odlok, ki je v pripravi - 61.člen odloka v prvi obravnavi in popravljen ime pravilnika),
- kaj pomeni prvi stolpec v tabeli na strani 11 in zakaj niso zneski v eurih (tabela v gradivu ni bila pravilno izpisana in je zato zamenjana s pravo, zneski pa so v SIT, ker se tabela nanaša na strukturo cene v letu 2006),
- ali je načrt razvojnih programov(NRP) za kanalizacijo del sklepa Občinskega sveta (NRP je Občinski svet sprejel skupaj s proračunom za leto 2007 in je v ta program del, ki se nanaša na kanalizacijo, le prenešen).

Poleg teh pripomb je bila opravljena preverba na vladni službi za informiranje glede varovanja osebnih podatkov. Dobili smo pojasnilo, da tabela največjih porabnikov vode z navedbo imen posameznikov in zasebnih podjetij ni v skladu z varovanjem osebnih podatkov in smo jo zato iz popravljenega programa izločili. Vsem, ki jih je navedba svojih podatkov v tabeli prizadela, pa se opravičujemo zaradi nehotene napake.

PREDLOG SKLEPA

Glede na navedeno predlagam na podlagi 44. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01 ter Ur. vestnik št. 34/04, 17/05 , Ur. list RS, št. 39/06), da Občinski svet Občine Žirovnica sprejme naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Žirovnica soglaša s spremembami in dopolnitvami, ki se vnesejo v sprejeti operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod za Občino Žirovnica.

Leopold Pogačar
ŽUPAN

Številka: 354-0012/2007
Datum: 16.05.2007



OBČINA ŽIROVNICA

Breznica 3
4274 ŽIROVNICA



javno komunalno podjetje, d.o.o.

SLO - 4270 JESENICE, C. m. Tita 51
Telefon h.c.: (04) 581-04-00
Telefax: (04) 581-04-20, 583-22-75

TRR: 07000-0000492171
Gorenjska banka d.d., Kranj
Davčna št.: 67496717
Matična št.: 5926823

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VOD ZA OBČINO ŽIROVNICA

(za obdobje od 2005 do 2017)

Operativni program izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda (Uradni list RS št. 83/99) in izhodiščih operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Republike Slovenije (osnutek 4.10.2004) ter zahteve po izdelavi implementacijskega programa iz 6.člena direktive Sveta ES 91/271/EEC z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L št. 135, z dne 30.05.1991) in je usklajen s skupnimi stališči EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONF-SI11/01)

Jesenice, maj 2007

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VOD ZA OBČINO ŽIROVNICA

VSEBINA:

- 1. ANALIZA STANJA**
 - 1.1. Območje občine**
 - 1.2. Pokritost območja občine s kanalizacijo in čistilnimi napravami**
 - 1.3. Podatki o katastru in drugih evidencah, ki pokrivajo področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod**
 - 1.4. Organiziranost javne službe**
 - 1.5. Predpisi občine**
 - 1.6. Cenovna politika na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod**
 - 1.7. Investicijska vlaganja občine v komunalno infrastrukturo za obdobje 2001-2004 (proračun / investicije)**
- 2. OBVEZNOST OBČIN GLEDE NA DRŽAVNA IZHODIŠČA**
- 3. USKLAJEVANJE PROGRAMA Z DRUGIMI SEKTORJI**
- 4. FINANČNI VIRI ZA IZVAJANJE PROGRAMA**
- 5. NOSILCI NALOG ZA POSAMEZNO NALOGO**
- 6. TERMINSKI PLAN**

1. ANALIZA STANJA

1.1. Območje občine

Območje občine Žirovnica se razprostira na območju velikosti 42,39 km² in leži na nadmorski višini od 500 do 2236 metrov. Območje obravnavamo kot ruralno. V celotni občini stalno prebiva 4.262 prebivalcev.

Občina obsega 10 naselij in sicer:

- Moste
- Breg
- Žirovnica
- Selo pri Žirovnici
- Zabreznica
- Breznica
- Doslovče
- Smokuč
- Rodine
- Vrba

Območje občine Žirovnica sestavljata dve različni pokrajinski enoti. Južni del je ravninski, severni pa sega v hribovito območje Karavank. Meja med enotama poteka po vznožju grebena Peči. Na severu je občina omejena z državno mejo med Slovenijo in Avstrijo, na vzhodu meji na občini Radovljica in Tržič, Na zahodu na jeseniško občino, medtem ko na jugu meji s Savo Dolinko na občino Bled.

Ravninski del občine Žirovnica spada k "Deželi". Le-ta predstavlja najsevernejši del Ljubljanske kotline, ki leži na levi strani Save. To je ravnina, ki je nagnjena od severovzhoda proti jugozahodu. Zanj so značilne predvsem prodne in konglomeratne terase, katerih nastanek je v veliki meri povezan s poledenitvijo v pleistocenu. V preteklosti so imele vasi pod Stolom pomembno kmetijsko funkcijo. Kasneje, ko je prišlo do deagrarizacije, se je velik del prebivalstva zaposlil v industriji. Delež kmečkega prebivalstva je danes precej nizek, v zadnjih letih se kmetovanje ponovno oživlja, predvsem v povezavi s turizmom. Število prebivalcev v občini Žirovnica stalno narašča, saj je območje zelo privlačno za poseljevanje.

naselje	skupaj
MOSTE	586
BREG	632
ŽIROVNICA	597
SELO PRI ŽIROVNICI	291
ZABREZNICA	500
BREZNICA	464
DOSLOVČE	122
SMOKUČ	513
RODINE	353
VRBA	204
SKUPAJ	4262

Aglomeracije, predstavljene v naslednji tabeli so določene glede na geografsko zaokroženost in glede na urejenost obstoječega kanalizacijskega omrežja oziroma predvidene gradnje kanalizacije in naprav za čiščenje odpadnih vod. Določilo jih je Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi podatkov prejetih iz Občine Žirovnica. Ker se je v lanskem letu zaradi možnosti takojšnje priključitve kanalizacije v delu občine (morda tudi vse občine) na čistilno napravo Radovljica, koncept izgradnje kanalizacijskega omrežja spremenil, se bo verjetno v bodočnosti spremenilo tudi območje aglomeracij in njihovo število.

ID Aglo.	OB_IME	NA_IME	Število stavb	PE	PE ind	PE skupaj	PE/HA skupaj	Povrsina (ha)	Obč.o.	Datum kanal	Datum KČN	Odst. kanal.	ID KČN	IMECN
3778	ŽIROVNICA	VRBA	50	192	58	250	19,20	13	0	2015	2015	0	0	
16498	ŽIROVNICA	SMOKUČ	288	947	284	1.231	20,20	61	0	2015	2015	39		ČN RADOVLJICA
3793	ŽIROVNICA	BREG	167	610	183	793	27,30	29	0	2015	2015	0	0	0
3792	ŽIROVNICA	MOSTE	12	57	17	74	14,80	5	1	2015	2015	0	0	0
16497	ŽIROVNICA	ŽIROVNICA	651	2.366	710	3.076	23,30	132	0	2015	2015	19	0	0

1.2. Pokritost območja občine s kanalizacijo in čistilnimi napravami

Obstoječe stanje

V občini Žirovnica je do konca leta 2006 zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 11,7 km. Vsa naselja niso opremljena z javno kanalizacijo. Le-ta je deloma urejena le v naseljih Žirovnica, Selo, Zabreznica, Breznica, Smokuč in Rodine ter od leta 2006 dalje tudi v Doslovčah.

V Smokuču je zgrajena nova kanalizacija v ločenem sistemu. V letu 2003 in 2004 se je v starem naselju Smokuč 978 m kanalizacije v mešanem sistemu uknilo in zgradilo 1802 m nove fekalne kanalizacije ter 300 m meteorne kanalizacije. V letu 2006 je bil zgrajen povezovalni kanal Smokuč – Studenčice, ki povezujejo kanalizacijski sistem v Smokuču na kanalizacijsko omrežje občine Radovljica s čistilno napravo Radovljica. Komunalne odpadne vode so speljane v čistilno napravo, meteorne vode s cestišč ter zaledne vode pa v meteorno kanalizacijo, ki se zaključuje s ponikovalnico. Konec leta 2006 so bili na nov povezovalni kanal priključeni vsi objekti v novem Smokuču in tisti v starem Smokuču, ki so bili priključeni še na prvotno kanalizacijo. Vsi ostali objekti v Smokuču bodo priključeni na kanalizacijo predvidoma v letu 2007.

V letu 2006 je bila zgrajena tudi kanalizacija v naselju Doslovče v dolžini 1159 m, ki se navezuje na kanalizacijo v naselju Smokuč in dalje na čistilno napravo Radovljica. Tudi vsi objekti v Doslovčah bodo priključeni na kanalizacijo predvidoma v letu 2007.

Vse ostale kanalizacijske veje so obstoječe, zgrajene za odvajanje meteornih, zalednih in odpadnih vod. Na vsaki veji je zgrajena skupinska greznica s ponikovalnico. Ker v celotni občini ni odprtega vodotoka, razen Save na skrajnem robu občine, je odvajanje in končna dispozicija vod zelo problematična. Zato so v preteklosti reševali problem s skupinskimi greznicami – kot delno čiščenje odpadnih vod s ponikovalnicami – kot končna dispozicija delno očiščene vode. Problem je v sestavi zemljišča, saj so med propustnimi plastmi nepropustne, kar otežkoča ali celo onemogoča ponikanje teh vod. Z dodajanjem bioloških preparatov od leta 2003 dalje se je izboljšal učinek čiščenja v skupinskih greznicah, tako, da se je smrad, ki ga odpadna voda povzroča, zmanjšal, ni pa se izboljšala ponikovalna sposobnost obstoječih ponikovalnic – območja so zalita in napita, okoliške kmetijske površine so neprimerne za obdelovanje. Zato je čimprejšnja izgradnja kanalizacija s čistilno napravo nujna.

Nova kanalizacija se bo gradila postopoma z navezovanjem dela naselij (za 3000 PE) na povezovalni kanal v vasi Studenčice in dalje na čistilno napravo Radovljica in delno na manjšo ČN za 2.500 PE na Bregu. Če bo ugotovljena tehnična možnost in pozitiven ekonomski izračun za povečanje CCN Radovljica, bi bilo ob soglasju Občine Radovljica možno vse fekalne odpadne vode odvajati na CCN Radovljica. Kanalizacijski sistem bo zasnovan v ločenem sistemu, na čistilni napravi pa bo zagotovljeno sekundarno biološko čiščenje.

Po definiciji javno kanalizacijsko omrežje delimo na magistralno, primarno in sekundarno omrežje. Magistralnih vodov v občini Žirovnica ni, med primarne vode lahko štejemo le povezovalni kanal Smokuč – Studenčice. Dolžina javne kanalizacije je razvidna iz spodnje tabele (v tabeli so vsi podatki o obstoječi in novozgrajeni kanalizaciji do konca leta 2006):

naselje	sekundarni vod	primarni vod	magistralni vod	skupaj
	(m)	(m)	(m)	(m)
Žirovnica	1.282			1.282
Selo	1.242			1.242
Zabreznica	917			917
Breznica	512			512
Doslovče	1.159			1.159
Smokuč	5.036			5.036
Smokuč - Studenčice		1.167		1.167
Rodine	472			472
Skupaj / m/	10.620	1.167		11.787

Večina kanalizacije je zgrajena v mešanem sistemu. Obseg fekalne, meteorne in mešane kanalizacije je naslednji:

naselje	Fekalna kanal.	Meteorna kanal.	Mešan sistem	skupaj
	(m)	(m)	(m)	(m)
Žirovnica			1.282	1.282
Selo			1.242	1.242
Zabreznica			917	917
Breznica			512	512
Doslovče	1.159			1.159
Smokuč	3.128	1908		5.036
Smokuč - Studenčice	1.167			1.167
Rodine			472	472
Skupaj /m/	5.454	1908	4.425	11.787

Centralna čistilna naprava Jesenice

Javna kanalizacija iz naselja Jesenice se zaključuje s Centralno čistilno napravo Jesenice. Čistilna naprava Jesenice je naprava za mehansko biološko čiščenje odpadnih vod v velikosti 30.000 PE (druga stopnja čiščenja). Zgrajena je bila v letu 1988. Locirana je ob izlivu potoka Javornik v reko Savo, natančneje med železniškim trom in akumulacijo Moste na reki Savi, cca 300 m nizvodno od ceste za Blejsko Dobravo.

Za čiščenje odpadnih vod pretežno fekalnega značaja je bil izbran mehansko – biološki način čiščenja z anaerobno stabilizacijo blata v gniliščih. Naprava je dimenzionirana na 30.000 PE.

Na kanalizacijski sistem so poleg odpadnih vod iz gospodinjstev speljane tudi odpadne vode bolnice, klavnice, proizvodnih in storitvenih dejavnosti, mejnega platoja Karavanke, odpadne vode iz naselij Dovje in Mojstrana, izcedne vode iz Deponije nenevarnih odpadkov Mala Mežakla. Tehnološke odpadne vode iz obratov na območju bivše železarne Jesenice se odvajajo in obdelujejo ločeno. Na javno kanalizacijo je speljanih le del komunalnih odpadnih vod iz teh objektov.

Čistilna naprava Jesenice ima urejeno fekalno postajo za sprejem grezničnih gošč in blata iz malih čistilnih naprav, urejeno je izkoriščanje bioplina, dehidracija blata, zgrajen je tudi zadrževalni bazen deževnih vod.

Vse greznične gošče iz območja občine Žirovnica (individualne in skupinske greznice) se odvažajo na čistilno napravo Jesenice.

Priključenost prebivalcev

Pokritost naselij s kanalizacijskim omrežjem oziroma % priključenih prebivalcev je razvidna iz naslednje tabele:

naselje	št.preb.	št.priklj. preb.	% priklj.preb.	število objektov	priključeni objekti	% priklj.obj.
MOSTE	586	0	0	153	0	0
BREG	632	0	0	170	0	0
ŽIROVNICA	597	184	31,1	176	55	31,2
SELO PRI ŽIROVNICI	291	126	40,5	75	31	41,3
ZABREZNICA	500	107	21,3	149	32	21,4
BREZNICA	464	32	0,2	108	6	5,5
DOSLOVČE	122	0	0	43	0	0
SMOKUČ	513	242	49,3	141	58	41,1
RODINE	353	127	36,0	104	39	37,5
VRBA	204	0	0	53	0	0
SKUPAJ	4.262	818	19,4	1.172	221	18,8

Število priključenih prebivalcev se bo povečalo v letu 2007, ko se bo večina objektov v naseljih Smokuč in Doslovče priključila na javno kanalizacijo. Z izgradnjo povezovalnega kanala do Studenčic, je namreč zagotovljeno nemoteno odvajanje odpadnih vod. Trenutno so na kanalizacijo Smokuč priključeni le tisti objekti, ki so že imeli priključke na prejšnjo, staro kanalizacijo.

Podatki o drugih onesnaževalcih (vse, kar ni komunalna odpadna voda)

V občini Žirovnica ni večjih onesnaževalcev. Najbolj onesnažene odpadne vode dotekajo v javno kanalizacijo iz naslednjih objektov:

1. Zdravstveni dom
2. nekateri gostinski objekti

V celotni občini ni direktnega zavezanca za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.

Greznice

Na podlagi Odloka o odvajanju odpadne in padavinske vode ter čiščenju greznic na območju občine Žirovnica (UVG št. 22/02) je izvajalec javne službe dolžan vsem uporabnikom, ki imajo za odvajanje in čiščenje odpadnih vod urejene individualne greznice, greznice prazniti enkrat letno, vsebino pa odvažati na Čistilno napravo Jesenice. V občini Žirovnica se na ta način greznice praznijo že od leta 1991. Ugotavljamo, da je nepretočna le greznica pri Zdravstvenem domu, ostale so vse pretočne, ker jih večino praznimo enkrat letno, manjši delež je takih, kjer je zaradi velikosti potrebno dvakrat letno praznjenje, nekaj pa je tudi takih uporabnikov, ki praznjenja greznice ne izvajajo, ker ne dovolijo dostopa, oziroma imajo skupno greznico za hlev in stanovanjsko hišo.

Po naših evidencah je v občini skupaj 952 individualnih greznic in 5 skupinskih greznic, skupna količina prepeljane gošče pa se giblje od 4.000 do 4.600 m³. Redno 1-krat letno praznjenje individualnih greznic z odvozom gošče na čistilno napravo se izvaja na dostopnih območjih, v hribovitih težje dostopnih območjih se redno praznjenje ne izvaja. Tako je v redni letni plan vključenih vseh 952 individualnih greznic in pet skupinskih.

naselje	št.objektov z greznico
MOSTE	153
BREG	170
ŽIROVNICA	121
SELO PRI ŽIROVNICI	44
ZABREZNICA	117
BREZNICA	103
DOSLOVČE	43
SMOKUČ	83
RODINE	65
VRBA	53
SKUPAJ	952

1.3. Podatki o katastru in drugih evidencah, ki pokrivajo področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod

V javnem komunalnem podjetju JEKO-IN, d.o.o., Jesenice so v letu 2002 pristopili k izdelavi katastra kanalizacijskega omrežja v občini Jesenice. Prvi namen je bil, da za območje celotne občine prikažemo stanje kanaliziranosti posameznih naselij. Zaradi obsežnosti naloge in velikih finančnih sredstev, ki bi jih potrebovali za geodetsko snemanje celotne kanalizacije, smo najprej na obstoječe podloge ročno vrisali celotno omrežje. Ročni vris smo dokončali v letu 2006. To stanje se bo postopoma dopolnjevalo z geodetskimi posnetki novozgrajene kanalizacije.

Karte z vrisano kanalizacijo hrani upravljavec kanalizacijskega omrežja in naprav - JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.

1.4. Organiziranost javne službe

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica (Ur.l.RS št.17/00, 11/01 in UVG 13/02) opredeljuje javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda kot obvezno gospodarsko javno službo, ki jo izvaja javno podjetje. Podlaga za ustanovitev javnega komunalnega podjetja je Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice (Ur.l.RS št. 73/95, 4/96, 61/96, 43/00, 115/00) in Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Ur.l.RS št. 94/05).

JEKO-IN d.o.o., Jesenice dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih vod izvaja na celotnem območju občine Žirovnica na osnovi določil Odloka o odvajanju odpadne in padavinske vode ter čiščenju greznic na območju Občine Žirovnica (UVG 22/02). Trenutno se na podlagi nove zakonodaje pripravlja nov odlok.

Upravljavec javne kanalizacije upravlja s celotnim kanalizacijskim omrežjem v občini s pripadajočimi objekti in napravami:

- kanalizacija mešanega in ločenega sistema
- črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode
- naprave za čiščenje odpadnih vod

Uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, mora upravljavec prazniti greznice s posebnimi vozili za praznjenje, vsebino pa dovažati na čistilno napravo Jesenice.

Upravljanje infrastrukturnih objektov in naprav individualne rabe na območju občine Žirovnica je s Pogodbo o upravljanju infrastrukturnih objektov in naprav individualne rabe na območju občine Žirovnica preneseno na javno komunalno podjetje (pogodba št. II/01-610-048/06 z dne 06.03.2006). Za čiščenje fekalnih odpadnih vod na CČN Radovljica je sklenjena pogodba o odvajanju dela odpadnih vod iz občine Žirovnica na CČN Radovljica med Občino Radovljica, Občino Žirovnica, Komunalno Radovljica in JEKO-IN Jesenice.

Upravljanje po tej pogodbi obsega uporabo, vzdrževanje, obnovo in posodobitev ter ostala primerljiva upravljavska upravičenja do osnovnih sredstev v upravljanju.

Vzdrževanje obsega izvajanje tistih del, ki ohranja osnovna sredstva v upravljanju v funkciji brez podaljšanja življenjske dobe in so nujna za nemoteno oskrbo občanov občine Žirovnica s storitvami, ki so predmet upravljanja.

Obnova in posodobitev obsega vlaganja, ki poleg ohranitve funkcije zagotavljajo podaljšanje življenjske dobe in ohranjanja reprodukcijske vrednosti osnovnih sredstev v upravljanju. Obnove in posodobitve se izvajajo na podlagi usklajenega srednjeročnega oziroma letnega plana.

1.5. Predpisi občine

Predpisi, ki urejajo področje izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Žirovnica so:

Zap.št.	predpis	objava
1.	Statut Občine Žirovnica	Ur.l.RS št.23/99, 71/01, 109/01 in UVG št.34/04, 17/05
2.	Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica	Ur.l.RS št.17/00, 11/01 in UVG št. 13/02
3.	Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice	Ur.l.RS št. 73/95, 4/96, 61/96, 43/00, 115/00
4.	Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa	Ur.l.RS št. 94/05

5.	Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode ter čiščenju greznic na območju Občine Žirovnica	UVG št. 22/02
6.	Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica (na njegovi podlagi vsakoleten Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica)	Ur.l.RS Št. 88/01 in spremembi v UVG št. 41/03 in 3/05
7.	Program opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijo in ČN	Junij 2005

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica opredeljuje gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod kot obvezno gospodarsko javno službo, ki se izvaja v javnem podjetju na celotnem območju občine. Javno komunalno podjetje, JEKO-IN, d.o.o., Jesenice je z odlokom ustanovila Občina Jesenice, ki se je kasneje razdelila na Občino Jesenice in Občino Žirovnica. V letu 2005 je bil sprejet Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o. Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa.

Javna služba odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda je urejeno z Odlokom o odvajanju odpadne in padavinske vode ter čiščenju greznic na območju občine Žirovnica. Odlok določa pogoje in način o odvajanju odpadne in padavinske vode in praznjenju greznic, gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadne vode, ki nastaja v gospodinjstvih, industriji in drugih uporabnikih ter odvajanju padavinske vode iz naselij, ki so priključene na javno kanalizacijsko omrežje, s katero upravlja in gospodari javno podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, ter obveznosti in pravice upravljavca in uporabnikov teh objektov in naprav.

V skladu z veljavno zakonodajo ima javno podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2007 v programu pripravo in sprejem Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji (določal bo pogoje, način odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda) na območju Občine Žirovnica, Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije in Pravilnika o praznjenju individualnih greznic.

Komunalni prispevek Občina Žirovnica obračunava na podlagi Odloka o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica in na njegovi podlagi vsako leto sprejetega Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za tekoče leto in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica (sklep za leto 2007 - Ur. list RS, št. 139/06). Komunalni prispevek se obračuna za vsako vrsto komunalne infrastrukture, glede na možnost uporabe oz. priključitve, razmerjem med neto tlorisno površino objekta in gradbene parcele, namembnostjo objekta (večji vpliv na okolje – večji korekcijski faktor) ter glede na določene povprečne stroške komunalne opreme za 1 m² gradbene parcele (od tega je delež fekalnega kanalizacijskega omrežja 20%, meteornege pa 12%). Med letom se vrednost s sklepom določenih povprečnih stroškov komunalne opreme mesečno ne valorizira. Komunalni prispevek se obračunava pred izdajo gradbenega dovoljenja za novogradnje, prizidke, adaptacije, spremembe namembnosti, pa tudi pred priključitvijo na naknadno zgrajeno novo infrastrukturo s posebej določenim korekcijskim faktorjem (kanalizacija in javna razsvetljava), ki je bil določen na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijo in čistilno napravo za območje občine Žirovnica.

1.6. Cenovna politika na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod

Cene za odvajanje in čiščenje odpadnih vod v Občini Žirovnica so med najnižjimi v državi. Cene so pod kontrolo države in so v času priprave operativnega programa naslednje:

	gospodinjstva	gospodarstvo	Javni zavodi
odvajanje odpadnih vod	0,1737 €/m ³	0,3604 €/m ³	0,1874 €/m ³
čiščenje odpadnih vod	0,1249 €/m ³	0,3638 €/m ³	0,1848 €/m ³

Struktura lastne cene za odvajanje in čiščenje odpadnih vod:

STRUKTURA LASTNE CENE	KANALIZACIJA	ČISTILNA NAPRAVA
PRVINA	obračunska kalkulacija leto 2006	obračunska kalkulacija leto 2006
1. Neposredni stroški	57.243.999,79	45.953.560,13
- strošek električne energije	82.403,45	12.361.639,73
- strošek pogonskega goriva	2.324.321,11	373.535,37
- drugi stroški materiala	3.715.287,35	2.679.236,13
- strošek storitev	12.277.978,65	8.711.046,03
- strošek dela	36.712.924,95	14.581.851,70
- neposredni stroški prodaje	0,00	0,00
- drugi neposredni stroški	2.131.084,29	7.246.251,18
2. Posredni proizvodjalni stroški	28.294.286,19	33.159.428,37
- amortizacija	27.955.409,27	31.640.888,53
- amortizacija drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00
- investicijsko vzdrževanje	338.876,92	1.518.539,84
- drugi posredni proizvodjalni stroški	0,00	0,00
3. Splošni stroški	9.563.270,82	9.140.001,94
- posredni stroški nabave	0,00	0,00
- posredni stroški uprave	9.563.270,82	9.140.001,94
- posredni stroški prodaje	0,00	0,00
- posredni stroški obresti	0,00	0,00
4. Dobiček	0,00	0,00
5. SKUPAJ (1 + 2 + 3 + 4)	95.101.556,80	88.252.990,44
Realizacija v m ³	1.519.787,00	1.491.895,00
Povprečna lastna cena (SIT/m ³) - izračunana	62,58	59,15
Povprečna lastna cena (SIT/m ³) - potrjena	50,42	41,38
Povprečna lastna cena (SIT/m ³) - razlika	-12,16	-17,77
Ustvarjen DOBIČEK/IZGUBA zaradi razlike v ceni	-18.480.609,92	-26.510.974,15

Odpadna voda se meri in obračunava v kubičnih metrih. Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, plačujejo odvedeno vodo (kanalščina in čiščenje odpadne vode) v enaki količini, kot porabljeno vodo. Kanalščino in čiščenje odpadne vode plačujejo vsi uporabniki, ne glede na to, ali so priključeni na javno kanalizacijo ali imajo za zbiranje odpadne vode urejeno individualno greznico. Po določitih odloka je namreč upravljavec javne kanalizacije dolžan enkrat letno prazniti vse individualne greznice, vsebino pa odvažati na čistilno napravo. Tako se stroški odvoza grezničnih gošč krijejo iz plačila kanalščine, stroški čiščenja greznične gošče pa iz postavke čiščenje odpadnih vod.

Cena je različna za občane in za pravne osebe, občina pa teži k izenačitvi cen za obe skupini uporabnikov. Odvoz in čiščenje grezničnih gošč se za enkrat letno praznjenje uporabnikom na območju občine Žirovnica dodatno ne zaračunava. Vsako nadaljnje praznjenje in odvoz greznične gošče pa se zaračunava po veljavnem ceniku, in sicer glede na obseg opravljenega dela (poraba časa) in količine prepeljane gošče (m³):

Kamion grezničar MB 1114 + cisterna 5m ³	€/uro	40,80
Unimog 1200 + cisterna 2m ³	€/uro	45,60
Čiščenje odpeljane gošče	€/m ³	7,20

Kot je razvidno iz zgoraj predstavljene strukture lastne cene, trenutno veljavna cena ne zadošča za pokrivanje lastnih stroškov, ki pri dejavnosti nastajajo. Del izgube se krije s prihodki, ustvarjenimi na trgu (čiščenje kanalizacijskih priključkov, gradnja kanalizacijskih priključkov, razna manjša gradbena dela na področju odvajanja odpadnih vod, ...), del izgube pa se pokriva z odpisom amortizacije infrastrukture.

Za uporabnike, katerih fekalne vode se odvajajo na CCN Radovljica, zaračunava Komunala Radovljica JEKO-INu enako ceno, kot velja za občane občine Radovljica (0,6512 EUR/m³), ki je višja od veljavne cene v občini

Žirovnica. Zato je v pripravi predlog uvedbe nove tarifne skupine in sicer za priključene na CČN Radovljica. Tem odjemalcem pa se zaradi uvedbe boljšega čiščenja zniža taksa za obremenjevanje vode, tako, da se finančna obremenitev iz tega naslova poveča samo za 13.32 % (z 0,6892 EUR na 0,7478 EUR).

1.7. Investicijska vlaganja občin v komunalno infrastrukturo za obdobje 2001-2004 (proračun / investicije)

V obdobju 2001-2004 je bilo na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod izvedenih 7 investicij, ki so se financirale večinoma iz sredstev takse za obremenjevanje vode in sredstev amortizacije infrastrukture, ki se obračunava na JEKO-IN. Natančnejša razdelitev je razvidna iz spodnje tabele.

Do leta 2002 so se sredstva priključnine evidentirala med prihodke, od leta 2003 pa je plačilo priključnine ukinjeno, saj Občina Žirovnica graditeljem odmerja komunalni prispevek.

JEKO-IN, d.o.o., Jesenice je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod v dveh občinah – v občini Jesenice in Žirovnica. Zato se sredstva zbrane takse za obremenjevanje vode s soglasjem obeh županov občasno prelivajo iz ene občine v drugo in namenjajo za izvedbo investicij, za katere je pridobljena pozitivna odločba Agencije za okolje. Dogovori med županoma so pisni, tako, da je zagotovljena transparentnost sredstev, ki se prelivajo in vračilo tako porabljenih sredstev v občino, kjer so bile takse pobrane. V letu 2003 so bila vsa prelite sredstva poravnana in usklajena za nazaj, tako, da v letu 2004 ni bilo potrebno prelivanje takse z namenom vračila sredstev takse posamezni občini. V naslednjih letih do leta 2007 ni prišlo do posojanja sredstev takse iz občine Žirovnica v Občino Jesenice, saj je imela vsako leto Občina Žirovnica investicije v javno kanalizacijsko omrežje večje kot je bila višina zbranih taks.

Vse investicije na Čistilni napravi Jesenice, razen gradnje zadrževalnega bazena deževnih vod z merilnimi mesti, se financirajo v lastniških deležih občine Jesenice in Občine Žirovnica (87:13). Zato je v spodnji tabeli prikazan le znesek v deležu, ki odpade na občino Žirovnica.

INVESTICIJSKA VLAGANJA OBČINE ŽIROVNICA V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO ZA OBDOBJE 2001-2004

Investicija	dolžina kanal. (m)	vrednost v SIT (brez DDV)	pričetek del	leto izgradnje	vir sredstev			nepovrat. sred.MOPE	opomba
					taksa	amort. infrastr.	proračun občine		
LETO 2001									
1.	postavitev objekta za dehidracijo blata in fekalne postaje na ČN Jesenice	10.450.327	1999	2001	10.450.327				Investicija se je izvajala od leta 1999 in je bila v letu 2001 zaključena. Skupna vrednost celotne investicije je 75.591.494 SIT Iin se je financirala v lastniških deležih občin Jesenice in Žirovnica (87:13).
2.	izgradnja čistilne naprave Smokuč v velikosti 500 PE	9.912.700	2000		9.912.700				Investicija se je izvajala od leta 2000 in je bila v letu 2001 zaključena. Skupna vrednost celotne investicije je je do konca leta 2001 19.992.000 SIT.
					20.363.027				
LETO 2002									
1.	dokončanje gradnje ČN Smokuč	4.003.609	2000	2002	4.003.609				
2.	gradnja kanalizacije Smokuč - stari del vasi	15.428.420	2002		15.428.420				
					19.432.029				
LETO 2003									
1.	gradnja kanalizacije Smokuč - stari del vasi	37.215.556			32.005.594	5.209.692			
2.	obnovitvena dela na ČN Jesenice (posodobitev opreme)	5.800.000				5.800.000			
					32.005.594				
LETO 2004 -									
1.	Nadaljevanje gradnje kanalizacije Smokuč, projekti in priprav.dela za celotno občino	89.661.000	2002	2004	23.190.000		66.471.000		

LETO 2005									
1.	Kanalizacija Smokuč – plačilo obveznosti iz l. 2004		13.243.413,00	2002	2004	1.000.000		12.243.413,00	
2.	Kanalizacija Doslovče Pripravlj. Dela, projekti za celotno občino		26.022.947,81	2005	2006	26.023.000			
3.			12.060.078,31	2005				12.060.078,31	

LETO 2006									
1.	Kanalizacija Doslovče in povezovalni kanal Smokuč-Studenčice, projekti in pripravljala dela(slужnosti) za celotno občino		75.615.000	2005	2006	26.595.000			

OBVEZNOST OBČIN GLEDE NA DRŽAVNA IZHODIŠČA

Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l.RS št. 105/02) določa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri izvajanju obvezne lokalne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. Določeni so tudi roki, v katerih je na določenih območjih potrebno urediti kanalizacijsko omrežje s čiščenjem odpadnih vod.

Med občutljiva območja, za katero veljajo strožji pogoji pri ureditvi odvajanja in čiščenja odpadnih vod, je uvrščena le aglomeracija Moste, ostale aglomeracije v občini Žirovnica pa ne spadajo med občutljiva območja. Obveznosti občine glede izgradnje čistilnih naprav s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem je razvidna iz naslednje tabele, kjer je za vsako posamezno aglomeracijo določen rok ureditve – izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav.

ID Aglo.	OB_IME	NA_IME	Število stavb	PE	PE ind	PE skupaj	PE/HA skupaj	Datum kanal	% priklj.	Datum KČN	IMECN
16497	ŽIROVNICA	ŽIROVNICA	651	2366	710	3076	23,3	2015	95	2015	ČN Breg, CČN Rad.
16498	ŽIROVNICA	SMOKUČ	288	947	284	1231	20,2	2015	80	2015	CČN RADOVLJICA
3793	ŽIROVNICA	BREG	167	610	183	793	27,3	2015	95	2015	ČN Breg
3778	ŽIROVNICA	VRBA	50	192	58	250	19,2	2015	70	2015	CČN Rad.
3792	ŽIROVNICA	MOSTE	12	57	17	74	14,8	2015	80	2015	ČN Breg

V Prilogi 2 Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l.RS št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01) so določena občutljiva območja, za katere veljajo strožji kriteriji za ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Med občutljiva območja sodijo s porečja Save (Sava Dolinka) tudi:

- porečje Save od sotočja z Bistrico do sotočja z Javornikom z vodozbirno površino Javornika
- porečje Save od sotočja z Javornikom do sotočja z Radovno – Moščansko jezero

Aglomeracija Žirovnica ne leži na občutljivem območju, zato je potrebna izgradnja kanalizacijskega omrežja s čiščenjem odpadnih vod do 31.decembra 2015, do 31.decembra 2017 pa mora biti na javno kanalizacijo priključene najmanj 95% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na tem območju.

Aglomeraciji Smokuč in Breg ravno tako ne ležita na občutljivem območju, zato je potrebna izgradnja kanalizacijskega omrežja s čiščenjem odpadnih vod do 31.decembra 2015, do 31.decembra 2017 pa mora biti na javno kanalizacijo priključene najmanj 95% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na tem območju.

Aglomeracija Vrba leži izven občutljivega območja, obremenjenost območja je 250 PE, gostota obremenjenosti je 19,2 PE/ha. To območje se lahko uvrsti v operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, če je občina izpolnila in ima zagotovljene finančne vire za izvedbo svojih obveznosti iz točke 5 Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (Obveznosti v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode). Če je območje uvrščeno v operativni program, mora biti opremljeno z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31.decembra 2015, do 31.decembra 2017 pa mora biti priključene najmanj 70% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na tem območju.

Do izgradnje javne kanalizacije je na teh območjih dovoljeno odvajati komunalno odpadno vodo neposredno v vode ali s ponikanjem v tla, če se ta očisti v pretočni greznici in letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode ni večja od 10 PE.

Aglomeracija Moste leži na občutljivem območju, zato je potrebna izgradnja kanalizacijskega omrežja s čiščenjem odpadnih vod do 31.decembra 2015, do 31.decembra 2017 pa mora biti na javno kanalizacijo priključene najmanj 80% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na tem območju.

Aglomeracije v občini Žirovnica so med seboj tesno povezane in tudi v idejnih zasnovah in projektih predstavljajo nujno enovit sistem, ki ga ni mogoče fizično ločiti. Aglomeracija Žirovnica bo glede čiščenja vezana na dve čistilni napravi, del odplak iz te aglomeracije (od Breznice do Sela), se navezuje na CČN Radovljica, del (Žirovnica) pa na ČN Breg. Tudi aglomeracije Vrba ni možno obravnavati ločeno, ker leži ob trasi povezovalnih kanalov iz aglomeracije Žirovnica na čistilno napravo in jo je možno priključiti ob gradnji kanalizacije za aglomeracijo Žirovnica.

Zaradi nedelovanja ponikovalnic pri skupinskih greznicah, ki predstavljajo nevarnost za zdravje okoliških prebivalcev, je Občina Žirovnica investicijo v gradnjo kanalizacije uvrstila v svojo prvo prioriteto. Zaradi finančne dimenzije investicije pa je gradnjo razdelila v faze.

2. USKLAJEVANJE PROGRAMA Z DRUGIMI SEKTORJI

Usklajevanje tega programa z Ministrstvom za finance oz. za gospodarstvo se bo opravilo po potrebi, v primeru razpisov za državna sredstva oz. pri eventualnem najemu ekoloških kreditov.

3. FINANČNI VIRI ZA IZVAJANJE PROGRAMA

Finančna sredstva za izvajanje programa se bodo pridobivala iz naslednjih virov:

- komunalni prispevek
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi podvajanja odpadnih vod
- zadolžitev
- proračun
- drugo.

Predvidena vlaganja v izgradnjo kanalizacije in ČN so razvidna iz tabele "NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2007-2010". Kot sredstva sofinanciranja so v tabeli predvidena državna in evropska sredstva ter taksa za obremenjevanje vode, komunalni prispevek in zadolžitev pa so obravnavani kot občinski proračunski viri. V NRP je investicija predvidena brez DDV, ki je odbitna postavka, če se kanalizacija gradi preko javnega podjetja, ki izvaja javno službo. V primeru, da to ne bo možno, se bodo investicijski stroški povečali za DDV.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2007 – 2010

v EUR

Pr. post.	Projekt	2007	2008	2009	2010	2011	skupaj 2007 - 2011
Kanalizacija - I.b faza - Rodine		908.863	0	0	0	0	908.863
	projekti za celotno kanalizacijo	44.216	0	0	0	0	44.216
	sofinanciranje GORKI	10.000	0	0	0	0	10.000
	služnosti, storitve	31.583	0	0	0	0	31.583
	nadzor, arheol.nadzor	27.412	0	0	0	0	27.412
1512	- povez. kanal Rodine - Studenčice	73.010	0	0	0	0	73.010
1512	- zahodni krak	423.443	0	0	0	0	423.443
1512	-vzhodni krak	144.801	0	0	0	0	144.801
1613	- obnova vodovoda	94.308	0	0	0	0	94.308
1343	-obnova javne razsvetljave	60.090	0	0	0	0	60.090
VIRI		908.863	0	0	0	0	908.863
	Proračunski viri	606.042	0	0	0	0	606.042
	Sofinanciranje	302.821	0	0	0	0	302.821
Kanalizacija - II. faza -Vrba, Breznica		0	1.076.160	0	0	0	1.076.160
1512	- kanalizacija	0	864.217	0	0	0	864.217
1613	- obnova vodovoda	0	124.145	0	0	0	124.145
1343	- obnova JR	0	87.798	0	0	0	87.798
VIRI		0	1.076.160	0	0	0	1.076.160
	Proračunski viri	0	192.096	0	0	0	192.096
	Sofinanciranje	0	884.064	0	0	0	884.064
Kanalizacija - III. faza - Zabreznica, Selo			0	954.553	0	0	954.553
1512	- kanalizacija	0	0	813.383	0	0	813.383
1613	- obnova vodovoda	0	0	49.032	0	0	49.032
1343	- obnova JR	0	0	92.138	0	0	92.138

VIRI	0	0	954.553	0	0	954.553
Proračunski viri	0	0	225.772	0	0	225.772
Sofinanciranje	0	0	728.781	0	0	728.781
Kanalizacija - IV. faza - Žirovnica.,Moste, Breg + ČN		0	0	2.057.670	1.109.815	2.057.670
1512 - kanalizacija	0	0	0	1.852.162	0	1.852.162
- ČN	0	0	0	0	1.109.815	0
1613 - obnova vodovoda	0	0	0	39.643	0	39.643
1343 - obnova JR	0	0	0	165.865	0	165.865
VIRI	0	0	0	2.057.670	1.109.815	2.057.670
Proračunski viri	0	0	0	512.666	110.981	512.666
Sofinanciranje	0	0	0	1.545.003	998.833	1.545.003

4. NOSILCI NALOG ZA POSAMEZNO NALOGO

Država

V programu opremljanje občine Žirovnica s kanalizacijo, ni kot nosilec nobene od nalog predvidena država.

Občina

Lokalna skupnost za izvedbo operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih vod že pripravlja ustrezne dokumente, na podlagi katerih bo program možno izvesti. Pripravila bo ustrezne predpise in z novo zakonodajo uskladila sedanje. Pravočasno bo pripravila ustrezne prostorske plane in odkupe zemljišč, ki so potrebni za izvedbo gradenj objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih vod.

Lokalna skupnost bo, kolikor je v njeni pristojnosti in moči, zagotovila ustrezno ceno komunalnih storitev, ki bo omogočala kvalitetno izvajanje storitev javne službe, ki vključuje tako vzdrževanje, obnavljanje in tudi dograditev infrastrukture na področju izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod.

Poleg uveljavitve ustrezne cene bo lokalna skupnost pridobivala tudi druge, v prejšnji točki naštetih finančne vire za izvedbo investicij.

Lokalna skupnost mora zagotoviti tudi ustrezno inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih odlokov. Proučila bo možnost organiziranja občinske inšpekcijske službe in izvajanja kazenskih določb občinskih predpisov, kar bi bila osnova za enakovredno ravnanje vsem uporabnikom komunalnih storitev na celotnem območju lokalne skupnosti.

Izvajalec javnih služb

Izvajalec javne službe je izdelal Program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode in ga tudi izvaja. Izvajalec v skladu s svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem izdeluje strokovne predloge za izboljšanje delovanja javne službe tako, da je delovanje ekonomično, racionalno in s čim boljšim izkoristkom obstoječega potenciala. Izvajalec upravlja z infrastrukturo, ki jo ima v upravljanju, po načelu dobrega strokovnjaka.

Izvajalec javne službe pripravlja predloge cen komunalnih storitev in jih daje v potrditev ustreznim organom lokalne skupnosti in države.

Inšpekcija

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvedbo programa izvajajo pristojne okoljske, finančne in tržne inšpekcije. Zelo pomemben segment bi bila tudi občinska inšpekcija, ki bi bedela nad izvajanjem določb občinskih odlokov za področje javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod. Občina Žirovnica občinske inšpekcijske službe še nima, zaradi česar izvajalec javne službe nekoliko težje ureja nekatere probleme z uporabniki, zlasti pri izvedbi priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, pa tudi pri praznjenju greznic. Lastna inšpekcija za občino Žirovnica glede na njeno velikost ni racionalna. Zato se dogovarja s sosednjimi občinami za ustanovitev skupnega organa.

Uporabniki storitev

Uporabniki storitev so zelo pomemben člen v procesu izvajanja operativnega programa. Dolžni so spoštovati in upoštevati državne in občinske predpise na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod, in redno poravnati obveznosti izvajalcu opravljene storitve. Uporabniki se lahko konstruktivno vključijo v sistem delovanja javne

službe s podajanjem različnih predlogov pri vzdrževanju, predvsem pa pri gradnji novih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih vod.

Odziv občanov na izvajanje javne službe (kritičen ali pohvalen) je ogledalo izvajalcu, kakor tudi lokalni skupnosti in narekuje nadaljnjo ali eno od usmeritev delovanja javne službe.

5. TERMINSKI PLAN

Terminski plan je prav tako razviden iz tabele " NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2007 -2010" (tabela k točki 3).

Jesenice, april 2007

Pripravili:

JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
Nuša Jelenc, vodja sektorja Komunala

OBČINA ŽIROVNICA
Marija Lužnik, višja svetovalka I.
Bernarda Resman